

Nova Gorica,  
Štev.06.08.2012  
NG-12-22

prejeto

10-08-2012

org.en.

štev.

1/351-132/2012-14

<b>Investitor:</b>	MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
<b>Vlagatelj:</b>	MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
<b>Objekt:</b>	Bevkov trg
<b>Lokacija objekta:</b>	Nova Gorica
<b>Parc.številka</b>	
<b>Katastrska občina:</b>	Nova Gorica
<b>Občina:</b>	Nova Gorica

Na osnovi vaše vloge z dne 23.7.2012 prejete dne 25.07.2012, daje Adriaplin, Podjetje za distribucijo zemeljskega plina d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 7, kot koncesionar za gradnjo in upravljanje plinovodnega omrežja in oskrbo odjemalcev z zemeljskim plinom na območju Občine Nova Gorica (v nadaljevanju SODO), oziroma po pogodbi o pooblastitvi Adriaplin d.o.o. Ljubljana, z dne 14.03.2005 njegov pooblaščenec Proinženiring Nova Gorica d.o.o., Kidričeva 9a, Nova Gorica, na podlagi 50. člena Zakona o graditvi objektov ZGO-1 (Ur.l. RS št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-b, III-4890/05 – odločba US, 93-4018/05 – ZVMS, 126-6414/07, 57/2009 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/2009 – v nadaljnjem besedilu: ZGO-I) ter na podlagi 48. Člena Energetskega zakona EZ-UPB2 (Ur.l. RS št. 27/07), Zakona o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona EZ-C (Ur.l. RS št. 70/08) in Zakona o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona EZ-D (Ur.l. RS št. 22/10), odločbe Izvršnega sveta Občine Nova Gorica št. 353-1/93-4 z dne 11.11.1993 o podelitvi koncesije in na podlagi koncesijske pogodbe z dne 07.01.1994, in Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice izdaja naslednje

## PROJEKTNE POGOJE

1. Projektanti in izvajalci del v varnostnem pasu obstoječih plinovodov in priključnih plinovodov morajo obvezno upoštevati PRAVILNIK O TEHNIČNIH POGOJIH ZA GRADITEV OBRATOVANJE IN VZDRŽEVANJE PLINOVODOV Z NAJVEČJIM TLAKOM DO VKLJUČNO 16 bar (Ur. list RS št. 26/02). Pooblaščenemu upravljavcu se mora omogočiti stalen nadzor gradbišča v varnostnem pasu plinovoda. Vsi izkopi v varovalnem pasu plinovodov in priključnih plinovodov morajo biti ročni.
2. Objekt se nahaja v varnostnem pasu plinovoda S 45-PE200 in R10 – J150, zato je med gradnjo potrebno plinovod in priključne plinovode ustrezno ščititi.
3. Vsa križanja in približevanja predvidenih vodov morajo biti prikazana in projektno obdelana v tlorisu in po višini. V dokumentaciji, ki bo poslana je potrebno predložiti tudi prečne profile v katerih bo vrisano tudi plinovodno omrežje.
4. Pri koncesionarju je treba naročiti zakoličbo trase obstoječega plinovoda in priključnega plinovoda ter nadzor pooblaščenega upravljavca omrežja pri delih v varnostnem pasu plinovodov vsaj 10 dni pred pričetkom del. Najmanj teden dni pred pričetkom del je treba sporočiti koncesionarju ali pooblaščenцу naslednje podatke: ime odgovornega vodje del, njegovo tel. številko ter datum pričetka del.
5. V varnostnem pasu obstoječega plinovoda in priključnih plinovodov, ki znaša 2m na vsako stran plinovoda, se potrebna dela lahko opravlja samo pod stalnim nadzorom

- pooblaščenega upravljavca plinovodnega omrežja. Vsi izkopi v varnostnem pasu plinovodov in priključnih plinovodov morajo biti ročni.
6. V bližini obstoječega plinovoda in priključnih plinovodov ni dovoljen strojni izkop ali miniranje ter trajno odlaganje ali posnetje materiala nad njim. Čez obstoječi plinovod izven cestišča ni dovoljen transport za težka vozila brez posebnega dovoljenja upravljavca plinovodnega omrežja.
  7. Po zaključku del mora investitor pridobiti pisno izjavo upravljavca plinovodnega omrežja, da so bili med gradnjo izpolnjeni vsi pogoji in zahteve nadzora ter, da so bila dela izvršena v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.
  8. Investitorja bremenijo vsi morebitni stroški, ki bi nastali zaradi morebitnih poškodb na plinovodnem omrežju med gradnjo, obratovanjem ali kasnejšim vzdrževanjem predmetnega objekta.
  9. Koncesionar oziroma pooblaščenec lahko vrši dodatno kontrolo pri izvajanju. Izvajalec je dolžan upoštevati zahteve koncesionarja v nasprotnem primeru se lahko dela zaustavi, dokler zahteve upravljavca niso izpolnjene.
  10. Veljavnost projektnih pogojev je eno leto od dneva izdaje.

#### **Obrazložitev:**

Na osnovi vaše vloge z dne 23.07.2012 in tehnične dokumentacije IDZ št. 5-12 z dne julij 2012, ki jo je izdelal ARCO d.o.o., Grčna 10, 5000 Nova Gorica, ugotavljamo da, želi investitor zgraditi – urediti Bevkov trg. Objekt se nahaja v občini Nova Gorica.

Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati vse zgoraj navedene pogoje. Po izdelavi projektne dokumentacije je potrebno pridobiti od sistemskega operaterja še soglasje k projektu za gradbeno dovoljenje po ZGO-I.


Ta odločba je takse prosta na osnovi 51. Člena Zakona o graditvi objektov ZGO – I (ur.l. RS, št.102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, III – 489/05 – odločba US, 93-4018/05 – ZVMS, 126-6414/07, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8).

#### **Pravni pouk**

Zoper sklep je dopustna pritožba na Župana Mestne občine Nova Gorica v roku 15 dni od datuma prejema soglasja. Pritožbo se pisno ali ustno poda pri organu, ki je izdal soglasje.

PROINŽENIRING NOVA GORICA d.o.o

Peter Zavrtanik



PROINŽENIRING  
NOVA GORICA d.o.o. [E]

V vednost: Adriaplin d.o.o. Ljubljana