

Javno podjetje KENOG d.o.o.
Sedejeva 7
5000 Nova Gorica
Št.: 2-31/2012
Datum: 27.8.2012

Mestna občina Nova Gorica
Trg E. Kardelja 1
5000 Nova Gorica

Kabinet župana
g. Vladimir Peruničič univ. dipl. inž. arh.

Zadeva: Projektni pogoji za Trg Edvarda Rusjana – IDZ (idejna zasnova).
Vaš dopis št.: 351-132/2012.

Dne 26.7.2012 smo prejeli vaš dopis z idejno zasnovo prenove mestnega središča – trg Edvarda Rusjana. Za navedeno področje vam dostavljamo projektne pogoje oziroma smernice za določitev infrastrukture, potrebne za dobavo toplotne energije iz mestne mreže.

1) Vročevodno omrežje položeno v telo Erjavčeve ulice je novo in se ne spreminja. Namenjeno je za dobavo toplotne energije objektu Eda center, nadaljnji priključitvi objektov ob Erjavčevi ulici in priključitvi objektov na področju sedanje avtobusne postaje.

2) "Trgovski center " zajema objekte:

- bivša Emona market,
- Trgovska hiša – Merkator,
- trgovina Alpina in ostali lokali ter
- trakt A (trgovina Peko in ostali lokali) in
- trakt B (Avrigo, Bachus bar in ostali lokali).

Vročevod za dobavo toplotne energije za našete objekte poteka od parkirišča za lokal Princes, skozi lokal in prečka Bevkov trg na parkirišče Trgovske hiše. Ta del vročevoda je relativno dostopen in v primeru okvar ni večjih posledic za okolico. Iz Trgovske hiše, kjer je toplotna postaja s toplotnim izmenjevalcem, pa poteka toplovod za zgoraj našete objekte pod točko 2. Ta toplovod je starejše izdelave in pričakujemo, da se bodo kmalu pojavile okvare. S tem pa tudi popravila, ki bodo moteča za tamkajšnje dejavnosti.

Zato predlagamo, da se toplovod obnovi v celoti, pred obnovo trgovske ulice. Način obnove naj bo tak, da zagotavlja nemoteno vzdrževanje toplovoda in ne sme posegati v že obnovljen prostor oziroma, da bo prostor sanacije toplovoda po končanem popravilu ostal enak kot pred sanacijo.

S spoštovanjem,

Vodja tehničnega sektorja
Valko Peršič dipl.gos.ing.