

### Vrednotenje rezultatov SPT po Eurocode 7-3 Račun korigiranih vrednosti

Objekt: PEC Kromberk Nova Gorica - Meblo vzhod

Lokacija: Kromberk

D.N. 81770

Izvajalec vrtanja: ROVS d.o.o.

Vrtalna garnitura: GEO 305

VHODNI PODATKI									IZRAČUN												
ERr/60		1,55																			
dolžina zunanjšega drogova d		1,5																			
c <sub>noz</sub>		0,75							Korekcijski faktorji				Korigirane vrednosti								
Vrtina	Nivo vode	Globina z	Klasifikacija	N	Enačba za c <sub>N</sub>	Dodatne korekcije za peske		(N <sub>i</sub> ) <sub>60</sub> /I <sub>D</sub> <sup>2</sup>	σ <sub>v</sub> '	L = z + d	λ	c <sub>N</sub>	c <sub>pes</sub>	c <sub>zas</sub>	N <sub>60</sub>	N <sub>kor,60</sub>	(N <sub>i</sub> ) <sub>60</sub>	I <sub>D</sub>	P <sub>60</sub>	P <sub>kor,60</sub>	(P <sub>i</sub> ) <sub>60</sub>
	m	m		št. ud.	1,2,3	Fini / Grobi	Zasičeni		kPa	m					št. ud.	št. ud.	št. ud.		cm/60ud.	cm/60ud.	cm/60ud.
V-1	5,0	2,0	CH	12	1	/	/	60	40	3,5	0,75	1,43	1,00	1,00	18,60	10,46	15	0,50	/	/	/
V-1	5,0	4,0	prep. fliš	200	3	/	/	60	80	5,5	0,85	1,13	1,00	1,00	310,00	197,63	224	1,93	6	9,11	8,04
V-1	5,0	7,0	rahlo prep.fliš	400	3	/	/	60	120	8,5	0,95	0,89	1,00	1,00	620,00	441,75	395	2,57	3	4,07	4,55
V-2	4,5	2,0	CH	17	1	/	/	60	40	3,5	0,75	1,43	1,00	1,00	26,35	14,82	21	0,59	/	/	/
V-2	4,5	4,3	prep.peščenjak	129	3	/	/	60	86	5,8	0,85	1,09	1,00	1,00	199,95	127,47	139	1,52	9	14,12	12,96
V-2	4,5	6,0	siv fliš	720	3	/	/	60	105	7,5	0,95	0,97	1,00	1,00	1116,00	795,15	772	3,59	2	2,26	2,33
V-3	7,4	2,0	CH	14	1	/	/	60	40	3,5	0,75	1,43	1,00	1,00	21,70	12,21	17	0,54	/	/	/
V-3	7,4	4,0	CH-GC	18	1	/	/	60	80	5,5	0,85	1,11	1,00	1,00	27,90	17,79	20	0,57	/	/	/
V-3	7,4	7,0	rahlo prep.fliš	300	3	/	/	60	140	8,5	0,95	0,81	1,00	1,00	465,00	331,31	268	2,11	4	5,43	6,71