

LEGENDA ELEMENTOV:

- (B) kombiniran bojler za kuhinjo, obstoječ (na obstoječi lokaciji)
- (H) hranilnik toplote, V= 1650 l
- (E1) ekspanzijska posoda, V= 500 l
- (E2) ekspanzijska posoda, V= 80 l

oznaka	element	dim. priključka	q, pretok (m³/h)	H (bar)	P_m – moč motorja (W)
Č1	črpalka	DN40	3,0	0,4	270 W
Č2	črpalka	DN100	13,7	0,25	390 W
Č3	črpalka	DN50	4,0	0,75	370 W
Č4	črpalka	DN50	3,8	0,45	160 W
Č5	črpalka	DN40	3,0	0,65	270 W
Č6	črpalka	DN25	0,9	0,35	60 W
Č7	črpalka	DN65	6,8	0,3	230 W

oznaka	element	Ventil s pogonom	dimenzija	Kvs	Δp (kPa)
V1	ventil	zvezni	DN25	10	9,5
V2	ventil	zvezni	DN25	10	12,5
V3	ventil	zvezni	DN25	10	9,5
V4	ventil	ON/OFF	DN40	25	8

LEGENDA:

- Dovod ogrevne vode
- Povratek ogrevne vode
- Električne povezave
- Mrzla sanitarna voda
- Topla sanitarna voda

OPOMBA:

Pred izvedbo je na objektu nujna uskladitev izvajalcev elektro in strojnih inštalacij.

Sprememba	Opis spremembe	Datum	Podpis

ARCTUR ARCTUR d.o.o., Nova Gorica

investitor: MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 NOVA GORICA	odg. projektant J. KOTAR ILIJAŠ,u.d.i.s.	S-0940	11.9.2019		
objekt: KOTLARNA V OSNOVNI ŠOLI ČEPOVAN	sodelavec				
načrt: Strojne inštalacije	sodelavec				

vsebina risbe:	vrsta projekta:	št. projekta	št. načrta:	datum	št.risbe
SHEMA PRIPRAVE OGREVNE VODE	PZI	IK 7/2019	S 1441–IK–19	september 2019	3
	merilo 1:x	Zadnja sprememba:			

A3 420x297